

Зміна № 1 ДБН [В.2.2-10-2001](#) "Заклади охорони здоров'я"

Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.6. Слова: "згідно зі СНіП 2.01.02" *замінити словами:* "згідно з ДБН В.1.1-7", *далі за текстом.*

Пункт 3.15. Слова: "висотою від рівня планувальної позначки землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м" *замінити словами:* "умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 6.1. Слова: "вимоги ДБН В.2.2-9 (п. 3.11)" *замінити словами:* "вимоги ДБН В.2.2-9 (пункти 3.11, 3.15)".

Пункт 7.63. Позначення "СНіП 2.04.08" *замінити на* "ДБН В.2.5-20".

Пункт 7.68 *доповнити другим абзацом:*

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум'я, виготовлюватись з матеріалів із помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодинокі вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодинокі вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)".

Пункт 11.3. Слова: "згідно з п. 4.4" *замінити словами:* "згідно з пунктом 4.3".

Додаток Б. Рядок "СНіП [2.01.02-85*](#) Противопожарные нормы" *замінити рядком* "ДБН [В.1.1-7-2002](#) Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" *замінити рядком* "ДБН [В.2.5-20-2001](#) Газопостачання".

Рядок "Правила пожежної безпеки в Україні" *замінити рядком* "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні".

Доповнити Додаток Б рядками:

"ГОСТ [12.1.044-89](#) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ [12176-89](#) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я поодинокі прокладеного вертикально розташованого ізолюваного проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я поодинокі прокладеного вертикально розташованого ізолюваного проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, MOD)".

Додаток В. *Доповнити додаток таким терміном та його визначенням:*

„Умовна висота будинку – за пунктом 2.18 ДБН В.1.1-7”.